

1. 管理型最終処分場

(1) 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量
燃え殻	218 t
汚泥	4,860 t
廃プラスチック類	211 t
紙くず	2 t
木くず	4 t
繊維くず	2 t
ゴムくず	0 t
金属くず	25 t
ガラ・コン・陶くず	397 t
がれき類	179 t
廃油(タールピッチ)	0 t
動植物残さ	0 t
鉱さい	55 t
ばいじん	144 t
コンクリート固化物	0 t
廃石綿等	302 t
建設混合廃棄物	0 t
合計	6,399 t

小数点以下四捨五入

(2) 水質検査の実施状況と措置

事項	地下水				放流水
	A 井戸	E 井戸	F1 井戸	F2 井戸	放流池
採取場所	A 井戸	E 井戸	F1 井戸	F2 井戸	放流池
採取年月日	2024年 8 月 20 日	2024年 8 月 20 日	2024年 8 月 20 日	2024年 8 月 20 日	2024年 8 月 20 日
分析結果が得られた日	2024年 9 月 6 日	2024年 9 月 6 日	2024年 9 月 6 日	2024年 9 月 6 日	2024年 9 月 6 日
塩化物イオン濃度	8.8 mg/l	1.7 mg/l	3.9 mg/l	4.1 mg/l	—
水素イオン濃度	/	/	/	/	7.1
生物化学的酸素要求量					0.5 mg/l未満
化学的酸素要求量					25 mg/l
浮遊物質					1 mg/l
窒素含有量					5.7 mg/l
その他					
異状の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

採取場所の位置は別図に示す

(3) 施設の点検

事項	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等
点検日	2024年 8 月 20 日	2024年 8 月 20 日	2024年 8 月 20 日	2024年 8 月 20 日	2024年 8 月 20 日
異状の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

この点検記録は、管理型最終処分場及び安定型最終処分場の点検記録である。

2. 安定型最終処分場

(1) 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量
廃プラスチック類	0 t
ゴムくず	0 t
金属くず	0 t
ガラ・コン・陶くず	0 t
がれき類	0 t
合計	0 t

(2) 水質検査の実施状況と措置

事項	浸透水
採取場所	配管出口
採取年月日	2024年 8 月 20 日
分析結果が得られた日	2024年 9 月 6 日
化学的酸素要求量	7.5 mg/l
異状の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	年 月 日

(3) 展開検査

実施回数	0 回/月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着等が認められた年月日	年 月 日

～別図～ 地下水・放流水等の採取場所

